Urząd Gminy Jeżewo
Referat Rolnictwa i Budownictwa
ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo
tel. 52 33 180 25, fax. 52 522 81 49
e-mail: sekretariat@jezewo.eu
www.bip.ug-jezewo.lo.pl

Gmina Jeżewo
ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo
NIP: 559-11-30-658, REGON: 092351015

Jeżewo, dn. 24 listopada 2020 r.

RRiB.271.7.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi** opublikowanego pod numerem 613319-N-2020 w dniu 20.11.2020r.

Gmina Jeżewo stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.) udziela wyjaśnień na otrzymane dnia 23.11.2020r. poniższe zapytanie:

1. Zgodnie z projektem technologicznym należy zamontować zbiornik retencyjny o objętości 50 m^3, natomiast zgodnie z przedmiarem należy zamontować zbiornik o objętości 150 m^3. Prosimy o wyjaśnienie jakiej objętości ma być zbiornik retencyjny.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach przedmiotowej inwestycji wymaga się zamontować zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności 50m^3.

Otrzymują:
1. Ogłoszono na stronie internetowej: http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl
2. Aa.

WÓJT
mgr Maciej Rakowicz

Osoba do kontaktu: Joanna Barwik
tel. 52 33 078 24
e-mail: j.barwik@jezewo.eu